

平成25年度

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2013年4月～2014年3月

2013年4月～2014年3月

1号炉	2号炉
連続式	連続式
定修時における除去日	定修時における除去日
2013/04/25	2013/05/12
2013/06/06	2013/07/11
2013/08/04	2013/08/17
2013/09/18	2013/09/16
2013/10/17	2013/10/02
2013/11/24	2013/10/31
2014/01/12	2013/12/28
2014/02/11	2014/01/24
2014/02/27	2014/02/20
2014/03/24	2014/03/16

焼却施設に関わる温度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場でご覧できます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場でご覧できます)



廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】

平成26年度

2014年4月～2015年3月

①焼却した産業廃棄物の種類及び数量

		[ t ]											
産業廃棄物種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産廃	汚泥	211.4	143.3	153.3	186.5	165.6	215.6	107.7	141.3	230.4	166.9	141.5	202.5
	廃油	423.9	282.1	372.5	363.9	303.0	343.8	347.0	334.7	373.5	314.5	246.2	346.3
	廃アルカリ	204.8	111.2	113.3	217.7	85.1	129.8	181.0	111.1	157.4	154.2	142.5	173.3
	廃プラスチック類	220.1	193.9	173.7	149.5	128.0	269.3	166.0	163.0	200.6	213.6	145.9	221.9
	紙くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	木くず	0.5	0.0	1.1	1.8	9.4	0.7	0.0	0.9	0.1	0.2	0.0	0.0
	繊維くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ゴムくず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	動・植物性残さ	3.4	3.5	4.2	6.4	0.9	3.9	4.4	3.5	4.1	2.8	0.0	3.7
	金属くず	9.6	7.2	5.1	8.4	7.5	8.6	4.0	9.2	8.1	7.2	9.6	8.2
ガラス・陶磁器くず	13.8	4.6	12.9	15.3	4.0	23.6	2.9	3.8	14.6	6.8	19.8	4.4	
産廃合計		1087.5	745.8	836.0	949.4	703.4	995.4	812.9	767.4	988.7	866.2	705.5	960.3
特管	汚泥(有害)	51.9	47.7	25.4	47.4	14.3	57.9	43.9	38.9	18.6	40.8	16.2	44.3
	廃油(有害)	6.8	2.7	5.9	12.5	4.2	12.7	14.8	4.2	10.1	6.7	3.4	5.8
	引火性廃油	334.5	254.1	268.3	301.8	236.0	246.6	289.1	211.1	296.7	206.4	166.6	149.7
	引火性廃油(有害)	22.6	17.9	28.4	25.1	20.7	19.2	26.7	15.2	29.4	28.5	25.1	16.9
	感染性廃棄物	2.4	2.1	1.6	1.5	1.4	1.8	2.0	1.1	1.4	1.3	2.1	2.1
	強アルカリ	99.8	16.8	52.2	19.5	35.2	25.6	35.7	53.6	55.3	40.0	23.6	57.0
	強アルカリ(有害)	9.2	17.4	15.8	12.5	31.1	5.8	15.5	18.4	37.4	17.6	2.9	18.2
	廃アルカリ(有害)	14.4	27.1	16.3	7.0	4.2	15.2	5.0	2.7	2.9	14.0	1.3	18.9
特管合計		541.5	385.7	413.8	427.3	347.1	384.8	432.7	345.2	451.8	355.4	241.3	312.9
総計		1629.0	1131.6	1249.8	1376.7	1050.5	1380.2	1245.7	1112.6	1440.5	1221.5	946.8	1273.3

②焼却した一般廃棄物の数量

		[ t ]											
数量		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
数量		-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

※平成26年9月16日付で一般廃棄物処理施設設置許可を取得

平成26年度

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2014年4月～2015年3月

2014年4月～2015年3月

1号炉	2号炉
連続式	連続式
定修時における除去日	定修時における除去日
2014/05/09	2014/04/12
2014/06/16	2014/05/31
2014/08/28	2014/06/02
2014/09/29	2014/07/10
2014/10/04	2014/08/11
2014/10/06	2014/10/13
2014/12/19	2015/02/06
2015/02/13	2015/03/18

焼却施設に関わる温度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場でご覧いただけます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場でご覧いただけます)





平成27年度

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2015年4月～2016年3月

2015年4月～2016年3月

1号炉	2号炉
連続式	連続式
定修時における除去日	定修時における除去日
2015/04/05	2015/04/25
2015/05/12	2015/05/14
2015/06/23	2015/06/06
2015/07/29	2015/07/11
2015/09/30	2015/08/21
2015/10/26	2015/09/08
2015/12/18	2015/10/16
2016/01/31	2015/11/13
2016/03/08	2015/12/27
	2016/02/13

焼却施設に関わる温度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場でご覧いただけます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場でご覧いただけます)







平成28年度

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2016年4月～2017年3月

2016年4月～2017年3月

1号炉	2号炉
連続式	連続式
定修時における除去日	定修時における除去日
2016/05/01	2016/04/06
2016/06/30	2016/07/26
2016/08/08	2016/08/31
2016/09/30	2016/10/20
2016/10/02	2016/11/19
2016/11/12	2017/01/10
2016/12/21	2017/02/13
2017/02/22	

焼却施設に関わる温度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場でご覧できます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場でご覧できます)

平成28年度

2016年4月～2017年3月

排ガス分析結果  
1号炉 ばい煙

採取場所		1号炉焼却炉 煙突測定孔									
採取日		2014/06/11	2014/12/04	2015/06/01	2015/10/20	2016/04/26	2016/11/02				
測定結果が得られた日		2014/06/26	2014/12/22	2015/06/17	2015/11/04	2016/05/20	2016/11/28				
ばいじん	g/Nm3	0.029	0.012	<0.012	0.040	<0.011	0.013				
窒素酸化物	ppm	47	48	71	54	47	43				
硫黄酸化物	K値 ※1	<0.11	<0.11	<0.12	<0.11	<0.11	<0.12				
塩化水素	mg/Nm3	<8.2	<8.3	<9.4	<9.2	<9.5	<9.0				

※1 K値 17.5

2号炉 ばい煙

採取場所		2号炉焼却炉 煙突測定孔									
採取日		2014/06/11	2014/12/04	2015/05/09	2015/10/20	2016/04/26	2016/11/02				
測定結果が得られた日		2014/06/26	2014/12/22	2015/05/22	2015/11/04	2016/05/20	2016/11/28				
ばいじん	g/Nm3	<0.014	0.03	0.013	<0.016	0.013	0.011				
窒素酸化物	ppm	28	33	83	90	120	46				
硫黄酸化物	K値 ※1	<0.13	<0.15	<0.15	<0.15	<0.10	<0.12				
塩化水素	mg/Nm3	<8.4	<10	<12	<13	<11	<9.6				

※1 K値 17.5

1号炉 ダイオキシン類

採取場所		1号炉焼却炉 煙突測定孔									
採取日		2014/10/20	2015/10/13	2016/10/21							
測定結果が得られた日		2014/12/24	2015/12/22	2016/12/21							
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm3	0.79	1.2	1.1							

2号炉 ダイオキシン類

採取場所		2号炉焼却炉 煙突測定孔									
採取日		2014/07/18	2015/06/30	2016/07/16							
測定結果が得られた日		2014/08/25	2015/08/07	2016/08/12							
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm3	0.92	1.8	1.1							